



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю

(замещение территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 75.ОЦ.05.000.Т.000514.10.21 от 11.10.2021 г.

Проект организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 37/03 по адресу: Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 178а; водозаборной скважины № 14/06 по адресу: сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 14а

"Проект организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 37/03 по адресу: Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 178а; водозаборной скважины № 14/06 по адресу: Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 14а".

Сельское поселение "Новоширокинское" расположено в юго-восточной части Забайкальского края. Общая площадь поселения 2985 га.

На балансе сельского поселения имеются водозаборные скважины: № 37/03, на участке с кадастровым номером: 75.05:240102.210; № 14/06, на участке с кадастровым номером: 75.05:240102.209 для обеспечения населения поселка водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды.

Основной целью проекта является создание и обеспечение режима зон санитарной охраны (ЗСО) от загрязнения источника водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По административному положению территория сельского поселения "Новоширокинское" расположен в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Газимуро-Заводский район расположен на востоке Забайкальского края. Расстояние от краевого центра до с. Газимурский Завод - 500 км, до п. Новоширокинский - 535 км. Приграничное положение района обусловлено выходом части его северо-восточных территорий к российско-китайской границе.

Эксплуатация подземных вод в с.п. Новоширокинское осуществляется при помощи скважины № 37/03, пробуренной в 2003 году, и скважины № 14/06, пробуренной в 2006 году.

По данным бурения глубина залегания кровли водоносного горизонта колеблется от 14,0 до 30,0 м. Подземные воды напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от +1,6 до 19 м от поверхности земли. Дебиты скважин составляют 3,5 - 8,9 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниевые-кальциевые с минерализацией 0,48 - 0,74 г/л.

Эксплуатационные возможности скважин могут составить 730 м³/сут. Согласно подсчитанным и утвержденным запасам по категории "В" в количестве 1460 м³/сут. В пади Тимошиха, где и находятся эксплуатационные скважины, при таком соотношении истощение запасов подземных вод на данном участке не происходит, и водоотбор является обеспеченным.

Скважины используются круглогодично для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологического обеспечения водой в с.п. Новоширокинское. Дебет скважины № 37/03 - 3,5 л/с, скважины № 14/06 - 5 л/с. При таком водоотборе будет происходить полное восстановление сработанных уровней подземных вод.

Скважина № 37/03 расположена в юго-восточной части села, на окраине рядом с лесом. Здание скважины расположено на отдельном участке, огороженном деревянным забором по всему периметру.

Скважина № 14/06 расположена в южной части села. Здание скважины также расположено на отдельном участке, огороженном деревянным забором по всему периметру.

Санитарное состояние участков, где расположены скважины оценивается как отличное. Место подхода к скважинам свободное, имеется твердое покрытие (рисунки 4 проекта), имеется естественное озеленение территории водозабора.

На территории, прилегающей к водозабору, нет промышленных предприятий, складов нефтепродуктов, накопителей промстоков, шламохранилищ, не использовались ранее и не применяются в настоящее время пестициды и ядохимикаты.

Скважина № 37/03 и скважина № 14/06 расположены в павильонах из бруса на железобетонном фундаменте, предназначенном для защиты от техногенного и атмосферного воздействия. Павильоны скважины расположены на отдельных участках общей площадью 3600 кв. м. Участки огорожены, ворота закрываются на замок.

Полы в павильонах бетонные. Конструкция оголовка устья скважин обеспечивает полную герметизацию, исключающую проникновений загрязнений, соединения оголовка с насосом герметичные. Скважины оборудованы краном для отбора проб.

Признаков переувлажнения поверхности не отмечается, условия для длительного застоя дождевых и талых вод отсутствуют. Ближайшие участки к участку скважины № 37/03 - земли для личного и подсобного хозяйства местных жителей с жилыми домами.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного



Ульданова Д.С.
Ф. И. О., подпись, печать