



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 75.ОЦ.05.000.Т.000514.10.21 от 11.10.2021 г.

Проект организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 37/03 по адресу: Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 178а; водозаборной скважины № 14/06 по адресу: сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 14а

Участки расположены на расстоянии: - в западном направлении от скважины - 90 метров; - в северо-западном направлении от скважины - 100 метров; - в северном направлении - 204 метра;
В северо-восточном, восточном, южном направлениях от скважины находится лес, представленный естественной высокоствольной растительностью.

Ближайшие участки к участку скважины № 14/06 - также земли для личного и подсобного хозяйства местных жителей с жилыми домами.

Участки расположены на расстоянии: - в северном направлении от скважины - 40 метров; - в южном направлении от скважины - 32 метра, - в западном направлении - 40 метров; - в северо-западном направлении от скважины - 88 метров;
В северо-восточном, восточном, юго-восточном направлениях от скважины находится лес, представленный естественной высокоствольной растительностью.

Обоснование и расчет зон санитарной охраны источника водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозаборной скважины, водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница I пояса зоны санитарной охраны установлена.

Эксплуатационные скважины каптируют защищенные подземные воды, поэтому, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30 метров от водозаборных скважин № 37/03 и № 14/06.

В проекте не представлена гидрогеологическая характеристика, позволяющая отнести рассматриваемый водоносный горизонт к защищенным от поверхностного загрязнения.

Водозаборные скважины расположены на отдельных огороженных участках, в границах которых организованы пояса зон санитарной охраны для скважины № 37/03 и скважины 14/06.

Эксплуатационные скважины каптируют защищенные подземные воды, поэтому, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30 метров от водозаборных скважин №37/03 и № 14/06.

Водозаборные скважины расположены на отдельных огороженных участках, в границах которых организованы пояса зон санитарной охраны для скважины № 37/03 и скважины 14/06.

Таким образом, зона первого пояса зоны санитарной охраны для скважины №37/03 устанавливается до ограждения участка, на следующих расстояниях от устья:

- северном направлении - 30 метров; - в северо-восточном направлении - 33 метра; - в восточном направлении - 30 метров; - в юго-восточном направлении - 40 метров;
- в южном направлении - 30 метров; - в юго-западном направлении - 33 метра; - в западном направлении - 30 метров; - в северо-западном направлении - 35 метров.

Исходя из вышеуказанного, расстояние в 30 метров, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 для данного водозабора, соблюдается во всех направлениях.

Проектом предлагается границу первого пояса ЗСО - пояса строгого режима - установить в границах участка, где расположена скважина № 37/03.

В зоне первого пояса ЗСО скважины 37/03 на расстоянии 15 м расположен павильон скважины № 4763, которая была ликвидирована в 2003 году. Источником загрязнения данное сооружение не является.

Зона первого пояса зоны санитарной охраны для скважины №14/06 устанавливается также до ограждения участка, на следующих расстояниях от устья:

- северном направлении - 32 метра; - в северо-восточном направлении - 39 метра; - в восточном направлении - 34 метра; - в юго-восточном направлении - 38 метров;
- в южном направлении - 30 метров; - в юго-западном направлении - 43 метра; - в западном направлении - 37 метров; - в северо-западном направлении - 40 метров.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного)

