



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Забайкальскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 75.ОЦ.05.000.Т.000514.10.21 от 11.10.2021 г.

Проект организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 37/03 по адресу: Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 178а; водозаборной скважины № 14/06 по адресу: сп. Новоширокинское, ул. Дачная, 14а

3 Запад	51°33'59.6" 118°38'56.0"
4 Восток	51°33'59.6" 118°39'02.0"
5 Северо-запад	51°34'01.2" 118°38'57.1"
6 Северо-восток	51°34'00.6" 118°39'01.9"
7 Юго-запад	51°33'58.7" 118°38'56.1"
8 Юго-восток	51°33'58.2" 118°39'01.4"
III пояс ЗСО	
1 Север	51°34'13.6" 118°38'59.4"
2 Юг	51°33'45.9" 118°38'59.4"
3 Запад	51°33'59.9" 118°38'36.9"
4 Восток	51°33'59.4" 118°39'21.1"
5 Северо-запад	51°34'10.0" 118°38'44.7"
6 Северо-восток	51°34'09.8" 118°39'14.1"
7 Юго-запад	51°33'52.4" 118°38'39.9"
8 Юго-восток	51°33'51.1" 118°39'16.6"

Зона санитарной охраны водоводов и водопроводных сооружений

Водоснабжение поселения реализуется при помощи водовода, перекачивающей насосной станции и резервуара.

Зона санитарной охраны водовода представлена санитарно-защитной полосой. Ширина санитарно-защитной полосы водовода в сухих грунтах должна составлять 10 м.

Для рассматриваемого водовода, при залегании кровли эксплуатируемого водоносного комплекса нижнемеловых отложений на глубине 20 м, отсутствии грунтовых вод и диаметре водовода до 1000 мм, ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий выдерживается в размерах 10 м для обеих скважин.

Зона санитарной охраны для насосной станции устанавливается на расстоянии не менее 15 м. Данное условие соблюдается для перекачивающей станции п. Новоширокинское.

Зона санитарной охраны от стен запасных и регулирующих емкостей устанавливается на расстоянии 30 м. Данное условие соблюдается для резервуара, который расположен на огороженном участке.

Представленным планом предусмотрено:

- поддержание в надлежащем состоянии зон санитарной охраны водозабора;
- лабораторный контроль качества воды из водозаборной скважины в соответствии с Программой производственного контроля качества воды;
- проверка технического состояния скважин;

Приложение без санитарно-эпидемиологического заключения не действительно



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

